

Laboratorio Notificato per la Direttiva Prodotti da costruzione 89/106/CEE - N° 0987  
Notified Laboratory for Construction Product Directive 89/106/CEE - N° 0987

## ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE

*Classification Attestation*

no. 1364.1UN0080/08 del / of 04/11/2008

**METODO DI PROVA:**

*Test method*

**UNI EN 717-1: 2004**

Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 1: Emissione di formaldeide con il metodo della camera

*Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 1: Formaldehyde emission by the chamber method*

**METODO DI CLASSIFICAZIONE:**

*Classification method*

**UNI EN 14342: 2005**

Pavimenti in legno. Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura.

**Paragrafo 5.2 "Release of formaldehyde".**

*Wood flooring. Characteristics, evaluation and marking - Paragraph 5.2 "Release of formaldehyde"*

**RICHIEDENTE:**

*Sponsor*

**Cosmo Industrie S.p.A.**

C.da San Nicola, 3  
67039 - SULMONA (AQ)

**DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO: Parquet prefinito da 15 mm (Verniciato)**

*Denomination of the product*

Sulla base del risultato di cui al Rapporto di Prova 1364.1UN0080/08 emesso da LAPI SpA in data 04/11/2008, essendo la emissione di formaldeide da parte del materiale in oggetto pari a  $0.112 \text{ mg/m}^3$ , al materiale stesso è attribuita la

**Classe di formaldeide E1**

*On the base of the result in Test Report 1364.1UN0080/08 issued by LAPI SpA on 04/11/2008, being the formaldehyde emission by the material  $0.112 \text{ mg/m}^3$ , to the material is attributed the*

**Formaldehyde class E1**

Limiti per classe di formaldeide E1 / Limits for formaldehyde class E1: Emissione di formaldeide / Formaldehyde emission  $\leq 0.124 \text{ mg/m}^3$ .

**La presente classificazione è valida inoltre per tutti gli spessori inferiori a quello del materiale testato.**

I risultati riportati nel Rapporto di Prova sopra citato e per conseguenza la attestazione di classificazione riportata nel presente documento si riferiscono solo ai campioni forniti dal Richiedente (rif. codice Laboratorio 1364/08).

La presente Attestazione deve essere letta congiuntamente al Rapporto di Prova sopra citato.

**The present classification is valid moreover for every thickness provided this is lower than the tested one.**

*The results reported in the above cited Test Report and, by consequence, the classification attestation stated in this document refer exclusively to the samples supplied by the Sponsor (re. Lab. code 1364/08). This Attestation must be read in conjunction with the cited Test Report.*

Prato, 04/11/2008

**Il Responsabile Certificazione**  
*The Certification Manager*  
Dott. Massimo Borsini

**Il Direttore del Laboratorio**  
*The Director of the Laboratory*  
Dott. Luca Ermini

